

Release Notes frogblueProject 1.7.5 & frogware 1.7.3.22

#ReleaseNotes #frogblueProject #frogware

Wichtig bei Update von frogblueProject Version 1.5.x auf 1.7.x:

Aufgrund der geänderten Konfiguration der Verschattung kann es notwendig sein, die Aus- und Eingänge der frogblue Relais-Module neu zu konfigurieren!

Um initial den korrekten Positionsstatus im frogDisplay bzw. der frogblueHome auf dem Smartphone/Tablet anzuzeigen, wird empfohlen alle Verschattungen einmal auf beide Endlagen zu fahren.

Die frogblue ProjectApp konvertiert vorhandene Ein- und Ausgänge der Verschattung auf die aktualisierten Einstellungen. Nach dem Update sollte die korrekte Funktion geprüft werden. Automatisch konvertierte Ein- und Ausgänge müssen bei nachträglichen Änderungen neu angelegt und konfiguriert werden.

Verbesserungen

- Backup schreiben auf Geräte mit Batterieversorgung (frogKey/frogContact5-BAT/frogMultiSense/frogRoomSense) nicht mehr möglich
- Ausschaltvorwarnung blinkt auch bei dimmbaren Leuchtmitteln
- Verbesserungen im Menüpunkt "Zeit" zur Konfiguration der Verschattung
- Verbesserungen im Menüpunkt "Konfiguration Verschattung"
- Heizungssteuerung: Aktivierung des Notprogramms nach Ausfall der Temperatursensoren von einer auf zwei Stunden erhöht
- Ausgangsmakros für Verschattung
- Ausschaltwarnung: Das Zeitfenster zwischen der Signalisierung von 250ms auf 100ms verkürzt
- Standardeinstellung für Lamellen in Aktion „Verschattungsposition" von "0%" in "-" geändert

Bugfixes

- frogAccess: Flackern der Tastenbeleuchtung bei geringer Umgebungshelligkeit behoben
- frogMultiSense: Über- bzw. Unterschreiten einer Temperatur oder Helligkeit löst korrekte Nachricht aus (bei jedem Aufwachen wird die Nachricht gesendet, sofern die Bedingung erfüllt ist)
- Ausschalten nach Zeit wurde am zweiten Ausgang eines Geräts nicht ausgeführt
- Nachrichten mit Reichweitenbeschränkung "Bereich" wurden am eigenen Gerät nicht ausgeführt
- Manche Nachrichten wurden rot markiert, obwohl die Nachricht im System vorhanden ist
- Text in Heizungseinstellungen teilweise zu lang
- Windows: Laden von Projektbackup aus frogblue Gerät war nicht möglich, wenn Projektname Umlaute enthalten hat